

日比谷東北支店協力会 安全衛生巡回点検表

パトロール実施日： 2021/1/18

工事名：	山形管内〇〇〇〇空調更改／撤去工事	現場代理人	永澤 智幸
------	-------------------	-------	-------

当日作業協力会社・人数

(有)斉忠建設	9	名
(有)ティーエス冷暖	3	名
(株)福島保冷工業所	2	名

当日パトロール参加者

(株)福島保冷工業所 橋本幹事様
(有)ティーエス冷暖 渡部様
日比谷総合設備(株)東北支店 島貫部長

工事概要	会議室・事務室・共用部の空調更改、配管配線工事、養生工事、撤去工事、搬出入作業
本日の作業	屋上空調機搬入・据付、1階ダクト保温、給水配管、空調ドレン配管接続

点検事項 ○：良 △：要是正 ×：否

緊急連絡表の掲示	○	救急薬品の備付・管理状況	○
脚立・立馬等の使用状況	○	保護帽の着用状況	○
作業場所の整理整頓	○	墜落制止用器具の使用状況	／
詰所・資材置場の整理整頓	○	衛生活動の取組状況(熱中症・インフルエンザ)	○

改善事項・所見

改善事項：屋上での使用する既存コンセントへ回路名称及び使用可能電流値を表示して下さい。

1 階作業エリアの資材置場の表示、バリケードでの区画、又空調機搬入作業の区画

表示、誘導員の配置し共良好でした。

新型コロナウイルス対策、インフルエンザ予防を今後も実施をお願いします。

東北支店協力会パトロール

山形管内〇〇〇〇空調更改／撤去工事

パトロール実施日： 2021年1月18日

[illegible][illegible][illegible]