

日比谷東北支店協力会 安全衛生巡回点検表

パトロール実施日： 2021/3/9

工事名：	宮城管内〇〇〇〇空調増設工事	現場代理人	菊池 祥
------	----------------	-------	------

当日作業協力会社・人数

広沢電機工業（株）	1	名
		名
		名

当日パトロール参加者

(株)陸東電設工業 古内会長様
(株)アンテック 安齋会計監査様
日比谷総合設備(株)東北支店 瀧澤

工事概要	夏季のエンジン容量確保対策、負荷規制盤5面新設、盤改造、配線
本日の作業	各階盤改造

点検事項

○：良 △：要是正 ×：否

緊急連絡表の掲示	○	救急薬品の備付・管理状況	○
脚立・立馬等の使用状況	○	保護帽の着用状況	○
作業場所の整理整頓	○	墜落制止用器具の使用状況	／
詰所・資材置場の整理整頓	○	衛生活動の取組状況(熱中症・インフルエンザ)	○

改善事項・所見


盤改造の初日のパトロールで、新規入場者説明、作業手順書の確認をしてから作業を開始してありました。また手順書では一つ一つ手順を確認してから作業を進めていました。

今後の改造でも、手順書に従い基本に忠実に作業を進めるください。

コロナウィルス対策を現場作業員に再度周知徹底してください。

最近地震が多くなってきていますので、緊急時の避難場所を確認掲示・周知をお願いします。

パトロール実施日： 2021年3月9日



No.
協力会パトロール
朝礼・KY参加状況



No.
協力会パトロール
盤改造
手順確認



No.
協力会パトロール
絶縁手袋
6ヵ月点検状況確認